

**Von:** [REDACTED]  
**An:** [REDACTED]  
**Betreff:** WG: Hohenfelde 11 - Infos zum "Schutzgut Wasser" von BUE W12  
**Datum:** Freitag, 31. Januar 2020 12:37:41  
**Anlagen:** [image001.png](#)

---

... ging schon z.K. [REDACTED]

---

**Von:** [REDACTED]  
**Gesendet:** Freitag, 31. Januar 2020 09:58  
**An:** [REDACTED]@hamburg-nord.hamburg.de>  
**Cc:** [REDACTED]@bue.hamburg.de>; [REDACTED]  
[REDACTED]@bue.hamburg.de>  
**Betreff:** Hohenfelde 11 - Infos zum "Schutzgut Wasser" von BUE W12

Hallo [REDACTED],

wie zum Grobabstimmungs-/Scopingtermin zu Hohenfelde 11 zugesagt, erhalten Sie hiermit nun die Informationen zum „Schutzgut Wasser“. Folgende Aussagen zu den Bodenverhältnissen, den Grundwasserständen und den Versickerungsmöglichkeiten können Ihnen seitens BUE W12 mitgeteilt werden:

- Der Untergrund im Plangebiet ist in der nördlichen Hälfte des Vorhabengebietes von gut wasserdurchlässigen mittel- bis feinsandigen, vereinzelt auch grobsandigen Böden geprägt. Hier liegt ein gutes Versickerungspotenzial vor. Hinweis: Voraussetzung für die Ableitung von Niederschlagswasser ins Grundwasser über die gezielte Versickerung ist ein schadstofffreier Untergrund.
- In der südlichen Hälfte des Vorhabengebietes sind in den Bohrprofilen des Geologischen Landesamtes sowie in der Versickerungspotenzialkarte schwerer wasserdurchlässige Böden angezeigt. Die Versickerung ist hier lediglich durch den wasserdurchlässigen Aufbau von Terrassen und Gehwegen möglich. Das Niederschlagswasser kann sich auf den dichtenden Schichten stauen, so dass empfohlen wird, in diesem Bereich Tiefbauten wasserdicht herzustellen.
- Der Grundwasserflurabstand liegt in der nördlichen Plangebietshälfte zwischen 2,5 m an der Güntherstraße und bis 10 m im mittleren Plangebiet. In der südlichen Hälfte wurde ein Grundwasserflurabstand zwischen 10 m und 15 m festgestellt.
- Grundwasserverunreinigungen sind nicht bekannt.

Hinweis: Hinsichtlich der Oberflächenentwässerung hat BUE W21 Stellung genommen. Hierzu bitte ich in der Niederschrift der GA folgendes zu korrigieren: Statt BUE / Immissionschutz und Abfallwirtschaft / I muss es heißen: BUE Wasser/Abwasser/Geologie – W21 hat eine ....



Wenn Sie Rückfragen haben, melden Sie sich bitte gerne.

Viele Grüße

[REDACTED]

---

[REDACTED]  
Behörde für Umwelt und Energie  
- Amt Wasser, Abwasser und Geologie -  
Schutz und Bewirtschaftung des Grundwassers (W12)  
☎ 428 40 - 2895  
E-Mail: [REDACTED] [@bue.hamburg.de](mailto:[REDACTED]@bue.hamburg.de)

 **Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss!**