

## Originalstellungnahmen | Hammerbrook15 (Hammerbrook 15 - Bürostandort Spaldingstraße / Albertstraße) | Bauleitplanung Online

Eingangsnummer: <b>Nr.: 1040</b>	<b>Details</b>	
eingereicht am: 03.08.2023	Verfahren:	k.A.
	Verfahrensschritt:	Beteiligung TöB
	Institution:	BSW-Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung
	Abteilung:	LP
	Eingereicht von (Vor- u. Zuname):	<div></div>
	Im öffentlichen Bere-	Nein
	ich anzeigen:	
	Planunterlage:	Begründung
	Kapitel:	5.8.2. Besonnung und Belichtung

### Stellungnahme

Die Aussage auf S. 47, dass die DIN EN 17037 Anforderungen an die Mindestbesonnungszeiten für gesundes Wohnen und Arbeiten formuliert, ist nicht korrekt. Diese Empfehlungen zur Besonnungsdauer gelten nur für Wohnnutzungen. Der Satz sollte dementsprechend angepasst werden.