

[REDACTED]

---

**Von:** [REDACTED]  
**Gesendet:** Donnerstag, 28. September 2023 14:22  
**An:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Betreff:** AW: BN61 - Entwässerungskonzept mit Überflutungsnachweis

**Kennzeichnung:** Zur Nachverfolgung  
**Kennzeichnungsstatus:** Gekennzeichnet

Hallo [REDACTED]

vielen Dank für das freundliche Telefonat.

Wie besprochen ist hier eine mit BUKEA/W12 abgestimmte Rückmeldung:

- Die Versickerung ist entsprechend der vorliegenden Daten aufgrund der Untergrundverhältnisse und eventuell hoher Stauwasserstände nur sehr eingeschränkt möglich. Auf eine weitere Forderung nach der Dimensionierung von Versickerungsanlagen wird verzichtet.
- Das aktuell vorliegende Entwässerungsgutachten sieht eine finale Variante vor. Hier soll das anfallende Regenwasser zum Teil oberirdisch (begrünte Mulden) und zum Teil in einer unterirdischen Regenrückhaltung gespeichert und gedrosselt in das öffentliche Sielsystem abgeleitet werden. Auf die geforderten einzelnen rechnerischen Nachweise für Überflutungsvolumina und erforderliche Regenrückhalteräume kann verzichtet werden, wenn die Mulden leer laufen können und so das Volumen vollumfänglich angesetzt werden kann. Ich bitte Sie dies in dem Entwässerungsgutachten mit einzubringen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß



Freie und Hansestadt Hamburg  
Behörde für **Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA)**  
Wasser, Abwasser und Geologie  
Abteilung Abwasserwirtschaft – Klimaangepasstes Entwässerungsmanagement (W24)

Neuenfelder Str. 19, 21109 Hamburg



Informationen zu Einleitungsgenehmigungen, Regenrückhaltungen und Überflutungsnachweisen erhalten Sie unter:  
[Regenwasserrückhaltung und Überflutungsschutz auf Grundstücken - hamburg.de](https://www.hamburg.de/regenwasserrueckhaltung-ueberflutungsschutz-auf-grundstuecken)



Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Mail ausdrucken.

## Datenschutzhinweis

Zur Bearbeitung Ihres Anliegens müssen gegebenenfalls personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dabei nimmt die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck unsere Behörde Daten erhebt, speichert oder weiterleitet. Deshalb haben wir für Sie ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz auf unserer Website im Internet unter <https://www.hamburg.de/bukea> unter dem Stichwort „Datenschutzerklärung der BUKEA“ zusammengestellt. Dieser Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie hinsichtlich des Datenschutzes haben.

Falls Sie mit der Verarbeitung nicht bzw. nicht mehr einverstanden sind, senden Sie uns eine Nachricht bzw. Mitteilung, damit wir Ihre personenbezogenen Daten löschen. Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Löschung Ihrer Daten gegebenenfalls Ihr Anliegen nicht abschließend bearbeitet werden kann.

Sollten Sie bereits gegen die Verarbeitung Widerspruch eingelegt haben, betrachten Sie diese Mail als gegenstandslos.

---

**Von:** [REDACTED]  
**Gesendet:** Mittwoch, 27. September 2023 14:35  
**An:** [REDACTED]  
**Betreff:** BN61 - Entwässerungskonzept mit Überflutungsnachweis

Hallo [REDACTED]

unter Bezugnahme auf unser soeben geführtes Telefonat bitte ich wie besprochen um kurze und kurzfristige Rückmeldung, wie wir hier zu einem Abschluss kommen. Sie hatten angeregt, dass ggf. ein hinweisender Satz im Entwässerungskonzept mit Überflutungsnachweis ausreichen könnte und wollten hier noch einmal Rücksprache halten.

Hierzu der Hinweis, dass die Abläufe der Mulden an der Sohle der Mulde vorgesehen werden und auch die Höhe der einzelnen Mulden entsprechend berücksichtigt ist. Meines Erachtens ist dies in Anlage 5 des Entwässerungskonzepts ablesbar. Falls es im Gutachten aber missverständlich ausgedrückt ist oder nicht ausreichend erwähnt wurde, wäre ich für einen Korrekturvorschlag dankbar.

Sofern und soweit sich Ihre Stellungnahme vom 4.8. überholt haben sollte bitte ich um entsprechende Anpassung.

Viele Grüße  
[REDACTED]

Bezirksamt Hamburg-Nord - Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung - N/SL 21  
Kümmellstraße 6, 20249 Hamburg  
[REDACTED]



Unsere Datenschutzerklärung und allgemeinen Informationen nach den Art. 12-14 der Datenschutzgrundverordnung

finden Sie hier: <https://www.hamburg.de/hamburg-nord/datenschutzerklaerungen>