

## Originalstellungnahmen

Eingangsnummer: <b>Nr.: 1003</b>	<b>Angaben zur Stellungnahme</b>
eingereicht am: 19.12.2019	Verfahren: Barmbek-Nord60 Verfahrensschritt: Einleitungsgespräch / Frühzeitige Beteiligung TöB TöB (Institution): Vattenfall Europe Business Services GmbH Abteilung: Liegenschaftswesen Eingereicht von (Vor- u. Zuname): <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Veröffentlichen: Nein Verarbeitung nach Zustimmung <sup>1</sup> DSGVO: Planunterlage: Gesamtstellungnahme Datei: iasw_20191206121525.pdf

### Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Unterlagen des oben genannten Bebauungsplans geprüft.

Da sich in diesem Bereich Fernwärmeleitungen befinden, beachten Sie bitte, dass Aufgrabungen und Arbeiten im Bereich von Fernwärmeleitungen mit besonderer Rücksicht auszuführen sind.

Bei Aufgrabungen parallel zu **Fernwärmeleitungen in Betonkanälen** darf ein lichter Abstand von 0,80 m, bei ihrer Kreuzung ein lichter Abstand von 0,20 m nicht unterschritten werden. Bei Aufgrabungen im Bereich von **Kunststoffmantelrohr - Fernwärmeleitungen (KMR)** ist jeweils ein lichter Abstand von 0,50 m gefordert, da besonders hier der rohrumhüllende Boden zur Abstützung des Bettungsdruckes und zum Erhalt ihrer Lage notwendig ist. Wir weisen ausdrücklich auf die Empfehlungen für Aufgrabungen im Bereich von erdverlegten KMR hin.

Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass sich in unseren Fernwärmetrassen auch 400V-Steuerkabel befinden. Beachten Sie bitte auch mögliche Querverbindungen dieser zu Schaltkästen, Schächten und Gebäuden.

Jede Beschädigung von Fernwärmeeinbauteilen ist umgehend der Wärme Hamburg GmbH zu melden.

Den zur Zeit aktuellen Fernwärmeleitungsbestand entnehmen Sie bitte dem beigefügten Fernwärme Übersichtsplan. Der Übersichtsplan gilt **nicht** als Leitungsauskunft. Die er-

forderlichen Lagepläne, Informationen und Bedingungen sind von der Planstelle des Fernwärmebetreibers einzuholen, Telefon 6396-3551/-2734, (dokumentation@waerme.hamburg). Wir bitten darum die Fernwärmeleitungen in der Begründung unter den Angaben zum Bestand mit aufzuführen.

Freundliche Grüße

Vattenfall Europe Business Services GmbH



---

<sup>1</sup>Die betroffene Person hat der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung zugestimmt.

<sup>2</sup>Die betroffene Person hat die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung widerrufen. Aus verfahrensbezogenen Gründen werden die eventuellen personenbezogenen Daten im Text der Originalstellungnahme entsprechend Art 17 Abs (3) DSGVO nicht gelöscht.

