

Originalstellungnahmen | Eppendorf3 | Bauleitplanung Online

Eingangsnummer: Nr.: 1049	Details
eingereicht am: 27.06.2025	Verfahren: k.A. Verfahrensschritt: Beteiligung TöB Institution: BUKEA-Wasser, Abwasser und Geologie Abteilung: W1/2 - Wasserwirtschaft und Abwasserwirtschaft Eingereicht von (Vor- u. Zuname): [REDACTED] Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein Planunterlage: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme

BUKEA/W1 nimmt, wie folgt, Stellung:

BUKEA/W1■ (Hochwasserschutz)

Das Bebauungsgebiet Ecke Goernestr. Knauerstr. liegt innerhalb des Risikogebiets Küste. Trotz des Schutzes durch den öffentlichen Hochwasserschutz besteht ein Restrisiko bei extremen Sturmflutereignissen. Daher gibt der Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz einige wesentliche Regeln für die Raumplanung vor. Insbesondere ist bei Planungen von kritischer Infrastruktur in Risikogebieten auf eine Hochwasserangepasste Bauweise zu achten und grundsätzlich die Möglichkeiten einer Evakuierbarkeit zu berücksichtigen.

BUKEA/W1 ■ (Schutz und Bewirtschaftung des Grundwassers)

Entwässerungsgutachten

Es handelt sich, bei dem bereitgestellten Entwässerungsgutachten, um eine Entwurfsversion zu der bereits Stellung genommen worden ist. Eine aktualisierte Fassung, in der eine gerichtete Versickerung von Niederschlagswasser nicht mehr vorgesehen ist, befindet sich in der Abstimmung.

Hinweis:

Die Beantragung von Wasserrechtlichen Erlaubnissen hat bei der BUKEA/W1 zu erfolgen. Dies betrifft neben Versickerungsanlagen, auch geothermische (z.B. Erdwärmesonden) und sonstige Grundwassernutzungen (z.B. Wasserhaltung von Baugruben).

Entsprechende Informationen, u.a. zu erforderlichen Unterlagen und zur rechtzeitigen Beantragung, erhalten Sie hier:¹

¹ <https://www.hamburg.de/grundwassernutzungen/>