

## Originalstellungnahmen | Rotherbaum37 (Neue Rabenstraße) | Bauleitplanung Online

Eingangsnummer: <b>Nr.: 1074</b>	<b>Details</b>
eingereicht am: 27.03.2023	Verfahren: k.A. Verfahrensschritt: Beteiligung TöB Institution: BUKEA-Energie und Klima Abteilung: E 1 Eingereicht von (Vor- u. Zuname): Im öffentlichen Bere- ich anzeigen: Nein Planunterlage: Gesamtstellungnahme

### Stellungnahme

Stellungnahme von BUKEA E1:

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich steige mit meiner Stellungnahme in einen relativ weit fortgeschrittenen Planungsprozess ein. Daher möchte ich lediglich die Anregung übermitteln, den sommerlichen Wärmeschutz des Gebäudes dahingehend zu optimieren, dass die Anforderungen der DIN 4108-2 möglichst deutlich unterschritten werden, um den großen Gebäudekomplex fit für die Herausforderungen durch die immer heißeren Sommer im Rahmen des Klimawandels zu machen. Gleichzeitig reduziert sich damit der Kühlenergiebedarf und die maschinelle Kühlung kann verringert werden.

Generell begrüße ich das Energiekonzept mit dem hohen Anteil erneuerbarer Energien ausdrücklich. Eine Verbesserung des Gebäudeenergiestandards hin vom Effizienzhaus 55 zum Effizienzhaus 40 wäre im Rahmen der fortgeschriebenen Klimaschutzziele ebenfalls ratsam, zudem können nur noch dadurch Bundesfördermittel in Anspruch genommen werden.

Mit freundlichen Grüßen