

Originalstellungnahmen | Rotherbaum37 (Neue Rabenstraße) | Bauleitplanung Online

Eingangsnummer: Nr.: 1063	Details
eingereicht am: 27.03.2023	Verfahren: k.A. Verfahrensschritt: Beteiligung TöB Institution: BSW-Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung Abteilung: LP Eingereicht von (Vor- u. Zuname): [REDACTED] Im öffentlichen Bere- ich anzeigen: Nein Planunterlage: Verordnung Kapitel: Nr. 13

Stellungnahme

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der Novellierung des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes voraussichtlich die Anforderung zur Installation von solartechnischen Anlagen auf mindestens 30% der Bruttodachfläche aufgenommen wird. Diese Anforderung gilt solange keine anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten dieser widersprechen. Wir empfehlen diesen Umstand in der Planung zu berücksichtigen.