

Originalstellungnahmen | Rotherbaum37 (Neue Rabenstraße) | Bauleitplanung Online

Eingangsnummer: Nr.: 1006	Details	
eingereicht am: 03.09.2020	Verfahren:	k.A.
	Verfahrensschritt:	Einleitungsgespräch
	Institution:	Bezirksamt Eimsbüttel - MR
	Abteilung:	Fachamt Management des öffentlichen Raums
	Eingereicht von (Vor- u. Zuname):	<div></div>
	Im öffentlichen Bere- ich anzeigen:	Nein
	Planunterlage:	Gesamtstellungnahme

Stellungnahme

Stellungnahme von E/MR :

Starkregenereignisse zeigen, dass das Siel- und Gewässernetze immer häufiger überlastet werden und ein schadloser Abfluss oft nicht mehr gewährleistet werden kann. Daher sind entsprechend der Zielsetzungen zur RegenInfraStrukturAnpassung (RISA) Maßnahmen zur Entlastung der Systeme zwingend erforderlich. Das übergeordnete Ziel der Klimafolgenanpassung erfordert, anfallendes Regenwasser vorrangig zu versickern, ortsnah zu bewirtschaften und nur im Ausnahmefall in die öffentlichen Siele und Gewässer abzuleiten, insbesondere da das Plangebiet im Mischwassergebiet liegt.

Die betroffene Person hat der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung zugestimmt.